

Herstellerbescheinigung für Pufferspeicher

Hiermit wird bestätigt, dass der nachfolgend beschriebene Pufferspeicher nach AD 2000 ausgelegt wurde. Die Schweißarbeiten sind nach AD 2000 HP-0, EN ISO 9606-1, ISO 3834-2, EN 15614-1 und EN 1418 ausgeführt. Der Speicher entspricht der „Richtlinie über Druckgeräte“ 2014/68/EU. Gemäß den technischen Anforderungen nach Artikel 4 unter Absatz 3. Das Heizregister entspricht der „Richtlinie über Druckgeräte“ 2014/68/EU. Gemäß den technischen Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b (Anhang II, Diagramm 9), Beschickungsgut - Wasser, Fluide Gruppe 2.

Manufacturer's certificate for buffer tanks

Hereby we confirm that the listed buffer tank was designed in accordance with AD 2000. The welding processes are carried out according to AD 2000 HP-0, EN ISO 9606-1, ISO 3834-2, EN 15614-1 and EN 1418. The tank complies with the "Pressure Equipment Directive" 2014/68/EU. Technical demands following article N°. 4 paragraph 3. The heating coil complies with the "Pressure Equipment Directive" 2014/68/EU. Technical demands following article N°. 4 paragraph 2 letter b (enclosure II, graph 9), Operating medium - Water, Fluid group 2.

Reflex Pufferspeicher / Reflex buffer tanks:

Benennung / Designation

Reflex Storatherm Heat

Reflex Storatherm Heat Combi

Typ / type

HF _C; HF..../R_C; HF..../1_C; HF..../2_C

H; H..../R; H..../1

HC/1_C; HC/2_C

Angaben zum Behälter und Betriebsgrenzen:
Data about the vessel and working limits:

gemäß Typenschild
according to type plate

Hersteller / manufacturer:

Reflex Winkelmann GmbH


Gersteinstraße 19

59227 Ahlen, Germany

Fon: +49 2382 7069-0

Fax: +49 2382 7069-588

Mail: info@reflex.de



Volker Mauel



Norbert Hülsmann

Ahlen, 16.09.2016

Mitglieder der Geschäftsführung / *Members of the Management*