REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2

Stație de degazare în vid
Servitec

PROCES VERBAL nr. /.....
Punere în funcțiune / PIF

Factura de achiziție:	Nr.	Data
	Denumire comerciant:	
Model Servitec:		
Serie Fabricație Servitec: **+ poză eticheta de fabricație**		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune	□ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ □ Montaj Unitatea de comandă Servitec conform Manual □ Racordul hidraulic Servitec la instalație conform Manual □ Conexiunile electrice au fost realizate conform Schemă Electrică Manual □ Parcurgerea rutinei de pornire a unității de comandă conform Manual	
Tip instalație în care este montat Servitec: **+ poze cu Servitec pus pe poziție**	□ instalație de încălzire, temp. tur/retur: □ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: □	
Servitec a fost montat pe:	□ retur principal □	
Pt. instalațiile de apă răcită sau solare:	Concentrație antigel:	
Accesorii (modul BUS)		
Protocol de comunicație BMS clădire: (dacă este cazul)		
Linia de umplere/completare	□ conexiunea de alimentare cu apă a fost creată și este funcțională	
Mod de funcționare Servitec:	□ MAG Control □ Level Control	
Pres. maxim admisibilă în instalație:		
Temp. maxim admisibilă în instalație:		

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	
*** Presiune minimă de funcționare din sistem**	**P_0 . . . . . bar (** $P_0 = p_{st} + p_D + 0{,}2$ bar**)**
Presiunea de acționare pentru supapa de siguranță	**P_{SV} . . . . . bar**

Observații:

REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2

Stație de degazare în vid
Servitec

PROCES VERBAL nr. /.....
Service / Întreținere

**** Operațiune de întreținere:**	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Model Servitec:		
Serie Fabricație Servitec: **+ poză eticheta de fabricație**		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	□ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site la secțiune**:** https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ □ Verificare etanșeități pompa, conexiuni hidraulice cu filet, supapă degazare □ Verificare conexiuni electrice □ Test degazare Vacuum □ Curățare separator impurități □ Verificare setări Unitate de Control Servitec □ Test degazare □ Verificare concentrație de glicol (dacă este cazul)	
Verificare stare echipament:	□ Stare bună	□ Deteriorări*******

Notă:

** Pentru păstrarea garanției de 24 luni de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către o firmă de sevice autorizată.

*** În spațiul de Observații detaliați neconformitățile.

Observații: