REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2

Tehnica de separare
Exvoid, Exdirt, Exwin

PROCES VERBAL nr. /.....

Punere în funcțiune / PIF

Factura de achiziție:	Nr.	Data
	Denumire comerciant:	
Model separator Reflex:	□ Exvoid..... □ Exdirt..... □ Exwin.....	
Serie Fabricație: **+ poză eticheta de fabricație**		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune	□ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt și Exwin, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/	
Tip instalație în care este montat separatorul: **+ poze cu separatorul pus pe poziție**	□ instalație de încălzire, temp. tur/retur: □ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: □	
Separatorul a fost montat pe:	□ retur principal □ tur principal □	
Pentru instalațiile de apă răcită sau solare:	Concentrație antigel:	
Pentru separatoarele rotative din alamă:	□ s-a respectat sensul de curgere indicat pe armatură	
Pentru separatoarele din oțel:	□ poziție de instalare orizontală □ poziție de instalare verticală	
Presiunea maxim admisibilă în instalație:		
Temperatura maxim admisibilă în instalație:		

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	

Observații:

REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2

Tehnica de separare
Exvoid, Exdirt, Exwin

PROCES VERBAL nr. /.....

Service / Întreținere

**** Operațiune de întreținere:**	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Model separator Reflex:	□ Exvoid..... □ Exdirt..... □ Exwin.....	
Serie Fabricație: **+ poză eticheta de fabricație**		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	□ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt și Exwin, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/	
Operațiunea de purjare (pt. Exdirt și Exwin)	□ s-a executat operațiunea de purjare conform Manual de Operare □.....	
Pt. separatoarele din oțel Exdirt R și Exwin R	□ flanșa de service s-a demontat și s-a montat la loc respectând instrucțiunile din Manual de Operare □ după montarea flanșei de service s-a efectuat proba de presiune	
Verificare ventil aer:	□ Stare bună	□ Există pierderi***
Verificare stare echipament:	□ Stare bună	□ Deteriorări***

Notă:

** Pentru păstrarea garanției de 5 ani de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către un reprezentant tehnic agreat.

*** În spațiul de Observații detaliați neconformitățile.

Observații: